

学校におけるブロック塀等の緊急点検について

点検項目（平成30年6月20日付け 東京都点検依頼項目）

- ア 高さ
- イ 壁の厚さ
- ウ 控壁の有無
- エ 控壁の間隔
- オ 控壁の突出長さ
- カ その他（築造時期、損傷状況（劣化によるものも含む））
 - ※ 原則として、目視による点検

《建築基準法施行令の規定に適合していないブロック塀》

第三小学校

- プール内シャワー隣接壁 ■高さ：2,270mm ■厚さ：190mm ■控壁の有無：なし
- 南門横 ■高さ：1,530mm ■厚さ：190mm ■控壁の有無：なし
- 東門横 ■高さ：1,590mm ■厚さ：190mm ■控壁の有無：なし

第五小学校

- プール内シャワー隣接壁 ■高さ：2,035mm ■厚さ：400mm（190mm+190mm）
■控壁の有無：なし

第六小学校

- プール内シャワー隣接壁 ■高さ：2,020mm ■厚さ：400mm（190mm+190mm）
■控壁の有無：なし

緑野小学校

- プール内シャワー隣接壁 ■高さ：2,215mm ■厚さ：400mm（190mm+190mm）
■控壁の有無：なし

第一中学校

- 防災倉庫のブロック塀が道路から ■高さ：2,540mm（RC土留め1,130mm+ブロック1,410mm）
■厚さ：120mm ■控壁の有無：なし
- 北側門隣のブロック塀の ■高さ：1,830mm ■厚さ：120mm ■控壁の有無：なし