

狛江市内公共施設の太陽光発電システムにおける発電量

令和6年度

単位 kWh

No	施設名	総容量(kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	施設小計
1	駒井保育園	10	492.0	620.0	471.0	360.0	507.0	474.0							2,924.0
2	庁舎	20	2,246.4	2,621.5	2,325.8	1,655.5	2,510.7	2,211.3							13,571.2
3	岩戸地域センター	3	414.3	336.5	336.5	349.7	373.6	338.2							2,148.8
4	和泉多摩川地区センター	3	292.8	370.7	350.7	368.8	378.8	314.0							2,075.8
5	狛江第三小学校	20	-	-	-	-	-	-							0.0
6	狛江第五小学校	10	-	-	-	-	-	-							0.0
7	狛江第六小学校	20	2,012.9	1,491.9	1,155.8	-	-	-							4,660.6
8	狛江第二中学校	15	1,122.4	1,379.9	1,243.7	1,254.9	1,296.6	1,064.3							7,361.8
9	中学校給食センター	10	1,030.1	1,211.0	1,066.4	1,097.0	1,144.0	1,006.8							6,555.3
10	第五小放課後クラブ	3	71.0	130.0	119.0	92.0	62.0	91.0							565.0
11	北部児童館	5	94.0	155.0	101.0	79.0	96.0	104.0							629.0
12	子育て・教育支援複合施設	5	612.0	735.0	668.0	683.0	704.0	594.0							3,996.0
合計		124	8,387.9	9,051.5	7,837.9	5,939.9	7,072.7	6,197.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44,487.5
CO₂削減量(kg-CO₂) (参考値)			3,673.9	3,964.6	3,433.0	2,601.7	3,097.8	2,714.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19,485.5

※ CO₂削減量(kg-CO₂)(参考値)は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づき、東京都が毎年度公表している「東京都エネルギー環境計画書制度」の都内への電気供給に伴う令和5年度のCO₂排出係数の平均値「0.438(kg-CO₂/kWh)」を合計発電量にかけたものになります。

※ 緑野小学校(太陽光・風力)については、システムの仕様が古く、データの蓄積が行われなかったため発電量の公表はありません。

※ 故障等によりデータがとれなかった月は「-」で表示しています。