

令和元年東日本台風に伴う浸水被害「最終報告書」にて、次のとおり追記と一部修正します。

67 ページに「注記） シミュレーション上は 12 日 23 時から 13 日 2 時 50 分まで樋管を閉門したものとして取り扱っているが、実際の操作は流況を見ながら徐々に開放を進め、13 日 2 時 50 分に全開としている。開度の特定ができないため実際の操作状況はシミュレーションには反映されていない。

なお、実際の操作によると、浸水解消時間がシミュレーション結果より早くなる。」を追記いたしました。

96 ページ表 9-1-1 (1) 及び 100 ページ表 9-1-1 (2) の見直し後 6. 「樋管閉塞を継続したままポンプ稼働停止」を「樋管閉塞・ポンプ稼働停止」に修正いたしました。