

下水道管路の全国特別重点調査の結果について

埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、国土交通省より令和7年3月18日付けで「下水道管路の全国特別重点調査について（依頼）」事務連絡があり、令和8年2月までに調査を行い、国に報告いたしました。

その結果が国土交通省より令和8年4月21日に公表されましたので、その結果の詳細についてご報告いたします。

●粕江市における下水道管路全国特別重点調査の概要

【調査対象】

粕江市が管理する平成6年度以前に設置された口径2,000mm以上の下水道管。

L = 6.848km

【調査内容】

潜行目視調査、空洞調査

【調査結果】

緊急度Ⅰ（劣化の進行状況として悪い結果）：**要対策延長 L = 0.852km**

緊急度Ⅱ（緊急度Ⅰの次に悪い結果）：**要対策延長 L = 0.362km**

※不良内容として、腐食、侵入水、破損等が見受けられました。

空洞調査結果：**路面下に空洞はありませんでした。**

【今後の対応】

判定不良内容を精査し、緊急性の高いものから計画的に補修を行います。